



OBEC PROSENICE

Na Návsí 10, 751 21 Prosenice

IČO: 00301809, DIČ: CZ00301809

Žadatel:

Ing. Jiří Sviták

[REDACTED]

[REDACTED]

Datová schránka: [REDACTED]

Č.j.: 195/2026/LB

V Prosenicích 09.04.2026

Věc: Poskytnutí informací na základě žádosti

Vážený,

dne 13.3.2026 byla zaevidována prostřednictvím datové schránky žádost o poskytnutí informací vztahujících se k provozu kanalizační sítě, čistírny odpadních vod a rozhodování obce Prosenice jako vlastníka kanalizační infrastruktury a místních komunikací. V souladu s § 14 odst. 6 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, byla prodloužena lhůta pro vyřízení žádosti o 10 dní.

Vzneseny byly následující dotazy:

1. Kolik souhlasů se zřízením kanalizační přípojky na území obce Prosenice obec udělila v období let 2015 až do dne vyřízení této žádosti.

Odpověď: Obec nevede a nikdy nevedla žádnou evidenci udělených počtů souhlasů se zřízením kanalizační přípojky.

2. Kolik souhlasů se zřízením kanalizační přípojky obec v uvedeném období odmítla.

Odpověď: Obec nevede a nikdy nevedla žádnou evidenci „odmítnutých souhlasů“ se zřízením kanalizační přípojky.

3. Zda obec Prosenice v období let 2015 až do dne vyřízení této žádosti evidovala havarijní stav kanalizační sítě, zejména v ulici Na Loukách.

Odpověď: Dle vyjádření odborně způsobilé osoby (OZO) pro oblast kanalizace a čistírny odpadních vod (ČOV) v obci Prosenice uvádím následující.

V ulici Na Loukách ve 21. století nebyla evidována žádná žádost o napojení na kanalizaci. Žádost v případě plánované stavby rodinného domu na pozemku parc. č. 293 v katastrálním území Proseničky je první v tomto století. Na základě provedeného kamerového průzkumu v únoru 2026 bylo konstatováno, že daný stav kanalizace nelze označit za havarijní. Kanalizace v ulici Na Loukách však vykazuje závady, které neumožňují v určitých úsecích napojení nových přípojek do doby odstranění závad.

4. Pokud byl havarijní stav evidován, žádám o sdělení: kdy byl tento stav zjištěn, jakým způsobem byl evidován (např. technická zpráva, kontrola, monitoring), zda byl tento stav oznámen příslušnému vodoprávnímu úřadu, krajskému úřadu, krajské hygienické stanici nebo jiným orgánům veřejné správy.

Odpověď: Havarijní stav v ul. Na Loukách nebyl zjištěn ani evidován. Kanalizace v ulici Na Loukách však vykazuje závady, které neumožňují v určitých úsecích napojení nových přípojek do doby odstranění závad.

5. Zda byl v posledních 10 letech prováděn monitoring nebo kamerová kontrola kanalizační sítě v ulici Na Loukách. Pokud ano, žádám o sdělení: kdy byl monitoring proveden, kdo jej provedl (např. odborná firma nebo jiný subjekt), jaký byl jeho závěr, zda existuje protokol nebo technická zpráva z tohoto monitoringu a zda je možné tento dokument poskytnout.

Odpověď: Za posledních 10 let byl kamerový průzkum proveden pouze v 11.2.2026. Dodavatelský subjekt (Medřa stavební s.r.o.) provádějící kamerový monitoring nevytváří žádné závěry. Ano, z daného monitoringu existuje protokol. Ano, je možné ho poskytnout.

6. Zda obec Prosenice eviduje technické nebo kapacitní omezení kanalizační sítě nebo čistírny odpadních vod, které by bránilo připojení nových nemovitostí na kanalizaci.

Odpověď: Dle vyjádření odborně způsobilé osoby (OZO) pro oblast kanalizace a čistírny odpadních vod (ČOV) v obci Prosenice uvádím následující. Limit ČOV existuje a je daný proporcí a aktuálním technickým stavem ČOV. Limit kanalizace je pak řízen monitoringem a zjištěním stavu dle jednotlivých úseků kanalizace..

7. Jaká je projektovaná kapacita čistírny odpadních vod (ČOV) v obci Prosenice a jaká je její aktuální využitá kapacita (např. v počtu ekvivalentních obyvatel nebo jiném používaném ukazateli).

Odpověď: Dle vyjádření odborně způsobilé osoby (OZO) pro oblast kanalizace a čistírny odpadních vod (ČOV) v obci Prosenice uvádím následující. Projektovaná kapacita ČOV je 700 EO. Počet osob s trvalým pobytem v obcích nebo jejich částech odkanalizovaných na ČOV je 798. Vypočtený počet EO připojených na ČOV dle BSK5: 632. Po připojení povolených a rozestavěných objektů je reálné, že kapacita bude naplněna.

8. Zda existuje aktuální kanalizační řád, provozní řád kanalizace nebo plán obnovy kanalizační sítě obce Prosenice a zda tyto dokumenty obsahují omezení pro připojování nových nemovitostí.

Odpověď: Ano, KANALIZAČNÍ ŘÁD STOKOVÉ SÍTĚ OBCE PROSENICE existuje. Taktéž existuje i PLÁN FINANCOVÁNÍ OBNOVY VODOVODŮ A KANALIZACÍ. Konkrétní omezení pro připojení nových nemovitostí tyto dokumenty neobsahují.

9. Zda obec Prosenice jako vlastník kanalizační infrastruktury disponuje plánem financování obnovy vodovodů a kanalizací podle § 8 odst. 11 zákona č. 274/2001 Sb., a pokud ano, žádám o sdělení, kdy byl tento dokument naposledy aktualizován a zda je možné jej poskytnout.

Odpověď: Ano, obec Prosenice jako vlastník kanalizační infrastruktury disponuje plánem financování obnovy vodovodů a kanalizací. Dokument se aktualizuje pravidelně dle harmonogramu plnění, naposledy v prosinci 2025. Ano, je možné jej poskytnout.

S pozdravem

Bc. Luboš Zatloukal, DiS., starosta